



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

OSVĚDČENÍ

č. 090-027146

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:

**Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel
typová řada AS-VARIOCOMP do 50 EO**

kteřý uvedl na trh:

ASIO, spol. s r.o.

IČ: 48910848
Adresa: Jiříkovice 83, 664 51 Jiříkovice
Výrobna: ASIO, spol. s r.o.
Adresa: 696 34 Žarošice 357
U Dvora 219, 687 51 Nivnice
Augusty Šebestové 716, 691 10 Kobylí

provedl

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

jako notifikovaná osoba č. 1020

podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování shody 3) a v souladu se směrnici 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství,

počáteční zkoušku typu výrobku pro příslušné vlastnosti stanovené v příloze ZA normy

EN 12566-3:2005+A1:2009

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020 – CPD – 090-024485 ze dne 1. listopadu 2010, vydaném Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.

Při počáteční zkoušce typu výrobku byla provedena zkouška účinnosti čištění na zástupci typové řady AS-Variocomp dle EN 12566-3:2005 +A1:2009, Příloha B s výsledkem:

	průměrné hodnoty znečištění v odtoku při jmenovitém průtoku [parametry koncentrace odtoku z ČOV v mg/l]	průměrné hodnoty účinnosti čištění při jmenovitém průtoku [%]
BSK ₅	11,8	95,9
CHSK	85	84,5
NL	29	90,2

Razítko TZÚS Praha, s.p.

Praha, 9. února 2012



Ing. Jiří Studnička
ředitel pobočky TIS

Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.