

ŚWIADECTWO

Nr 090-027146

Niniejszym świadectwem potwierdza się, że wyrób budowlany:

Małe oczyszczalnie ścieków do 50 równoważnych obywateli
typoszereg AS-VARIOCOMP do 50 RLM

który wprowadza na rynek :

ASIO, spol. s.r.o.

Nr identyfikacyjny: 48910848
 Adres: Jiřikovice 83, 664 51 Jiřikovice
 Zakład produkcyjny: ASIO, spol. s.r.o.
 Adres: 696 34 Žarořice 357
 U Dvora 219, 687 51 Nivnice
 Augusty Šebestové 716, 691 10 Kobyli

przeprowadził

Technický a Zkušební Ústav Stavební Praha, s.p.

jako notyfikowana osoba nr 1020

wg § 5 ust. 1 pkt. b rozporządzenia Rządu nr 190/2002 Sb.(system oceny zgodności 3) i w zgodzie z dyrektywami
 89/106/EHS Rady Wspólnoty Europejskiej (dyrektywy o wyrobach budowlanych – CPD) z końcowymi
 dyrektywami 96/68/EHS Rady Unii Europejskiej

wstępne badanie typu produktu pod kątem własności ustanowionych w załączniku ZA normy

EN 12566-3:2005+A1:2009

Wyniki badań są podane w Protokóle wstępnego badania typu wyrobu nr 1020-CPD-090-024485 z dnia 1
 listopada 2010 r. wystawionego przez Technický a Zkušební Ústav Stavební Praha.

Przy wstępnym badaniu typu wyrobu była przeprowadzona próba skuteczności oczyszczania na próbce
 reprezentacyjnej typoszeregu AS-Variocomp zgodnie z normą EN 12566-3:2005+A1:2009, załącznik B z
 wynikami :

	Średnie wartości zanieczyszczeń na odpływie przy znamionowym przepływie (parametry koncentracji na odpływie z OŚ w mg/l	Średnie wartości skuteczności oczyszczania przy znamionowym przepływie [%]
BZT5	11,8	95,9
ChZT	85	84,5
Zawiesina ogólna	29	90,2

Stempel TZUS Praha, s.p

Praga, 9 lutego 2012

inż. Jiří Studnicka
 Dyrektora oddziału TIS
 Technického a Zkušebního Ústavu Stavebního Praha,s.p.

Timte potvrzují shodnost ^{ověření} předkladu s předloženým prvopisem.

Niniejszym poświadczam zgodność tłumaczenia z treścią przedłożonego oryginału.

REPERTORIUM Nr 60/12
 Łódź, dnia 2012.02.12

